



RS0J1

RS0J1

ROZVODNÁ SIEŤ: 3 /1/PE+N, 400/230V, str.50Hz/TN-S
 PROSTREDIE: INTERIÉR /AAS, ABS, AD1, BA2, BD3/
 OCHRANA PRED ÚEP: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
 DOPLNKOVÁ: POSPÁJANÍM A PRUD. CHRÁNIČMI

ZAPUSTENÁ SKRIŇA
 IP40/20,
 86 MODUL.

Pi -10kVA
 Pp-8kW
 In-32A
 Ik^w-1,33kA
 Ip-2,73kA
 IP44/20

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	HL. ING. PROJEKTU	Ing. ŠIMONOVÁ ZUZANA	
Mgr. M. ZBYVATEL	Mgr. M. ZBYVATEL		THURZOVA 16, 036 01 MARTIN	
KRAJ	ŽILINSKÝ	OÚ ĎANOVÁ	PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ	
INVESTOR	OBEC ĎANOVÁ, 038 42 ĎANOVÁ		IČO 35 38 94 78	
NÁZOV	KULTÚRNY DOM – ĎANOVÁ		TEL. 0902 20 40 45	
	k. ú. ĎANOVÁ, parc. č. 4		REG.Č. 34329P41	
	ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI		2017/16	
			05/2016	
			OHĽAS. STAVBY	
OBSAH	ROZVADZAČ RS0J1	MIERKA	VÝKR. C	
			07	