



ZAPUSTENÁ SKRÍŇKA
IP40/20,
24 MODUL.

PI -4kVA
PP-2kV
In-20A
Ik"-1,33kA
ip-2,73kA
IP44/20

RP1

ROZVODNÁ SIĚŤ: 3 /1/PE+N, 400/230V, str.50Hz/TN-S
PROSTREDIE: INTERIÉR /AAS, ABS, AD1, BA2/
OCHRANA PRED ÚEP: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
DOPLNKOVÁ: POSPÁJANÍM A PRUD. CHRÁNIČMI

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	HL. ING. PROJEKTU	Ing. ŠIMÓNOVÁ ZUZANA	
Mgr. M. ZBYVATEL	Mgr. M. ZBYVATEL		THURZOVA 16, 036 01 MARTIN PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ IČO 35 38 94 78 TEL. 0902 20 40 45 REG.Č. 3432SP*41	
KRAJ	ŽILINSKÝ	OÚ	ĎANOVA	
INVESTOR	OBEC ĎANOVA, 038 42 ĎANOVA			
NÁZOV	KULTÚRNY DOM – ĎANOVA			
	k. ú. ĎANOVA, parc. č. 4			
	ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI			
OBSAH	ROZVÁDZAČ RP1			VÝR. Č 08
	MIERKA			
	03 – ELEKTRO ČASŤ			
	ÚČEL	OHĽAS STANBY		
	DÁTUM	05/2016		
	Č. ZAKAZKY	2017/16		