



VZOROVÉ ULOŽENIE POTRUBIA - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA



POŽIADAVKY NA ZHUTNENIE ZÁSYPU VÝKOPOV




LEGENDA :

- ① ZVISLÁ PAŽENÁ STENA RYHY
- ② LŮŽKO - PIESOK HR. 150 mm
- ③ KANALIZAČNÉ POTRUBIE PVC U SN 8 DN400
- ④ OBSYP POTRUBIA HUTNENÝM MATERIÁLOM DO VÝŠKY 300 mm
POTRUBIE DO DN 200 ZRNITOSŤ DO 22 MM
POTRUBIE DO DN 300 ZRNITOSŤ DO 40 MM
- ⑤ ZÁSYP RYHY ŠTRKODRVINOU - HUTNENÁ PO 20 cm
- ⑥ KONŠTRUKCIA SPEVNENEJ PLOCHY
- ⑦ ÚPRAVA ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY - NA 90% P.S.
- ⑧ FLEXIBILNÁ DRENÁŽNA RÚRA DN100
- ⑨ ŠTRKOPIESOK-ZRNÁ DN16-32 mm

ŠÍRKA DŇA VÝKOPU PRI KLADENÍ POTRUBIA STN 73 3050

OBSYP	SKLON SVAHU VÝKOPU	Hĺbka DŇA	ŠÍRKA DŇA b v m AK VONKAJŠÍ PRIEMER RÚRY		
	VÝŠKA SVAHU KU JEHO PODDÝRSNEJ DĺŽKE		DO 0,4	0,4-1,0	CEZ 1,0
ZHUTNENÝ	ZVISLÝ ALEBO STRMŠÍ AKO 1:0,25	ĽUBOVOĽNÁ	d + 0,7 min. 1,0	d + 0,8	d + 0,9
	1: 0,6 AZ 1 : 0,25		d + 0,7	d + 0,6	d + 0,5
	MENEJ STRMÝ AKO 1:0,6		d + 0,6	d + 0,5	d + 0,4
NEZHUTNENÝ	MENEJ STRMÝ AKO 1:0,6	do 2,5	d + 0,3 min. 0,6	d + 0,3	d + 0,3
		2,5 - 5,0	d + 0,4 min. 0,7	d + 0,4	d + 0,4
		cez 5	d + 0,5 min. 0,8	d + 0,5	d + 0,5

TENTO VÝKRES JE ORIGINAL. JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU AUTOROV JE TRESTNÉ PODĽA § 24, ZÁKONA č. 618/2002 z.z.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	HL. INŽINIER	 Ing. ŠIMUNOVÁ ZUZANA THURZOVA 16, 036 01 MARTIN PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ IČO 35 38 94 78 TEL. 0902 20 40 45 REG.Č. 3432*SP*A1						
ING. ŠIMUNOVÁ Z.	ING. ŠIMUNOVÁ Z.								
ŠIMUNOVÁ K.									
KRAJ	ŽILINSKÝ	OÚ	ĎANOVÁ						
INVESTOR	OBEC ĎANOVÁ, 038 42 ĎANOVÁ								
NÁZOV	KULTÚRNY DOM - ĎANOVÁ ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI k. ú. ĎANOVÁ, parc. č. 4			ZÁKAZ.Č.	2017/16	Č. PARÉ			
				DÁTUM	06/2017				
				ÚČEL	OHLASENIE STAVBY				
				01 - STAVEBNÁ ČASŤ					
OBSAH	VSAKOVACIA ŠACHTA			MIERKA	M 1 : 50	DIEL Č.	01	VÝKR. Č.	16