



- 1 KOTOL NA PELETY, D50P S HORÁKOM A45, VÝKON 13,5-45 kW
+ EKVIETRMICKÝ REGULÁTOR ACD 01, 230V
- 2 LADDOMAT 22 S ÚSPORNÝM ČERPADLOM, 230V
- 3 ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK HRIADELOVÝ DRA 50, DĹŽKA 1,7m 230V
- 4 ZASOBNÍK NA PELETY 1 m³
- 5 AKUMULAČNÁ NÁDOBA NAD 1000V3, 1000 ltr.
- 6 EXPANZKA NG25/3, 25 ltr. 120 kPa + BEZP. UZÁVER MK20
- 7 EXPANZKA N200/6, 200 ltr. 120 kPa + BEZP. UZÁVER MK25
- 8 BIVALENTNÝ OHREVAČ VODY SM500, OBJEM 500ltr.
- 9 ČERPADLO PICO 25/1-6, 230V 0,04kW, 0,8m³/h, 25kPa
- 10 3-CESTNÝ ZMIEŠAVAČ VRG DN20 Kvs=4, ARA661, 230V
- 11 ČERPADLO PICO 30/1-6, 230V 0,04kW, 1,6m³/h, 25 kPa
- 12 ELEKTRONICKÉ ZARIADENIE NA ÚPRAVU VODY EZV40 230V
- 13 IZOLOVANÝ NEREZOVÝ KOMÍN DN200-10m+DYMVOVOD DN200 1,2m + REG. ŤAHU
- 14 KOMBINOVANÝ ROZDELOVAČ M80 DĹŽKA 1600mm, 10 HRDIEL

BEZPE NOSTNÝ OBVOD



NAPA OVÁ SÚSTAVA: 3+PE+N 50Hz, 400V / TN-C-S
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM - STN 33 2000-4-41
OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ASTÍ - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
 (ZAKLADNÁ PRI NORMÁLNEJ PREVADZKE) - ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI
OCHRANA PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ASTÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
 - POSPÁJANÍM
 - DOPĽNKOVÁ OCHRANA PRÍDOVÝMI CHRANIČMI

VYPRACOVAV	KRESLIL	ZODP. PROJ.
Ing. Bartoň	Ing. Bartoň	Ing. HENEK Morján
INVESTOR: OBEC KRIVOSÚD BODOVKA	Ob.úrad: KRIVOSÚD BODOVKA	
Kroj: TRENČÍN		
Stavba: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PRIESTOROV PRÍZEMIA OBECNÉHO ÚRADU KRIVOSÚD-BODOVKA		
SO 01 PRESTAVBA PRIESTOROV PRÍZEMIA OÚ		
časť : 01.1 Kotelňa a vykurovanie OÚ		
1.7 UMELE OSVETLENIE A VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY		
NAZOV VYKRESU:		
SCHÉMA ZAPOJENIA KOTOLNE		
FORMÁT:	2 A4	
DATEM:	04/2017	
STUPEN DOK.:	DSP	
ZAK. ČÍSLO:	-	
ARCH. ČÍSLO:		
MIERKA:	Č.VÝKR.	
		1

