Komárno, 25.08.2021

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov.

Dňa 25.08.2021 a 17.5.2021 sme obdržali žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.
Názov zákazky: LED Svetlá
Verejný obstarávateľ/Obstarávateľ: GESTIO s. r. o.
Zverejnenú na stránke mesta: https://voarchiv.eu/files/430-5350906345/ a https://www.partnerskadohoda.gov.sk/

Všetky otázky v rámci Žiadosti o vysvetlenie ako aj odpovede na jednotlivé otázky uvádzame nižšie.

Otázka:

„- Svetelno-technická projektová dokumentácia; dokumentácia musí obsahovať aj svetelno-technické výpočty v zmysle normy STN EN 12464-1: „Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest“, aby mohli uchádzači overiť adekvátne ekvivalentné svietidlá; svetelno-technické výpočty musia obsahovať rozmery predmetnej výrobnej haly a požiadavky na intenzitu osvetlenia v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 541/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci

- Projektová dokumentácia na elektromontážne práce. Musí obsahovať definíciu prostredia a vplyvov, rozsah prác – úpravy elektroinštalácie a rozvádzačov, výkaz výmer pre elektroinštalačný materiál a práce, rozmery miestností, výšku inštalácie LED svietidiel a pod.

- fotodokumentácia výrobnej haly

Zverejnená technická špecifikácia je nedostatočná, spomínané dokumenty sú nevyhnutné na spracovanie cenovej ponuky na predmet zákazky aj s montážou.

Chcem upozorniť na chybu v texte výzvy (bod 13 b) – názov zákazky – „Skrutkový kompresor s príslušenstvom“.“

Odpoveď na otázku:

K predmetnej zákazke neexistuje projektová dokumentácia(nejedaná sa dodávku diela), nakoľko ide o dodanie tovarov to konkrétne o výmenu svetiel (svietidiel) vo výrobnek hale.
K súťažným podkladom zverejňujem ak Energetický audit, ktorý bol vypracovaný k projektu „Zníženie energetickej náročnosti v podniku GESTIO s.r.o.“. Jeným z navrhnutých opatrení na úsporu energie v podniku bola práve výmena svietidiel v časti 13.1.2 a 13.1.3.

Jedná sa len o odmontovanie starých svietidiel a namontovanie nových úsporných svietidiel, ktoré sa nachádzajú vo výške 6,5 m výrobnej haly.

Fotodokumentácia výrobnej haly a svietidiel je obsiahnutá v Enggetickom audite.

Do Prílohy č. 1 dopĺňame požadovaný parameter - uhol vyžarovania 120 stupňov

V dokumente Výzva na predkladanie ponúk sme odstránili chybu v písaní v bode 13.b na „LED svetlá“

Zároveň sme predĺžili lehotu na predkladanie ponúk do 07.9.2021 do 10:00.

S pozdravom

.....
Ing. Zuzana Pálovicsová
(Osoba splnomocnená na výkon verejného obstarávania)